



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## ОБЩИНА СВИЩОВ

Изх. №26-00-79 от 26.01. 2017 г.

### РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

,,СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помош BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР по обособени позиции, обявена с №00753-2016-0019 в Регистъра на обществените поръчки.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

**1.** Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-79/23.01.2017 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения относно обособена позиция №7 „Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх“, жк. "Младост" по проект „Благоустройстване на градската жизнена среда в гр. Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0001 – C01”.

#### **ВЪПРОС**

„В записката към представения проект, част „Паркоустройство“, точка 2.4 „Градско обзавеждане и дизайн“, е посочен монтаж на кошчета за отпадъци, информационни табели в близост до детските площадки, перголи. Проектирани са маси с пейки и беседки с индивидуален характер. Уточнено е, че всички тези елементи са подробно описани в техническата спецификация към обекта. След преглед на тръжната документация не откряхме подобна техническа спецификация. Същото се отнася и да детските и фитнес съоръжения.

Възможно ли е Възложителя да представи техническа спецификация, конкретизираща вида и изискванията (материал, размери и др.) към парковото оборудване, детските съоръжения и фитнес уредите.“

#### **РАЗЯСНЕНИЕ**

В разяснение с изх. №26-00-78/20.01.2017 год. е представена техническа спецификация. Разяснението е публикувано в профила на купувача на 20.01.2017 година.

**2.** Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-84/23.01.2017 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения относно обособена позиция №7 „Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх“, жк. "Младост" по проект „Благоустройство на градската жизнена среда в гр. Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0001 – C01”.

## ВЪПРОС

„В образец №3.7.1.5. КСС, ЧАСТ: „Водопровод и канализация” е записано следното:

<b>Б</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>		
1	Изрязване на асфалт	м.л.	495,0
2	Демонтаж на асфалт	м <sup>2</sup>	1 252,0
3	Машинен изкоп 70%	м <sup>3</sup>	693
4	Ръчен изкоп 30%	м <sup>3</sup>	297
5	Извозване на излишната земя	м <sup>3</sup>	950,45
6	Доставка и полагане на пясъчна подложка 0,10м	м <sup>3</sup>	39,55
7	Укрепване на изкоп	м <sup>2</sup>	80,0
8	Доставка и монтаж на PVC муфени тръби в укрепен изкоп Ø160 SN4	м'	495,0
9	Доставка и монтаж на решетки	м'	626,0
10	Доставка и монтаж на РШ Ф1000	бр.	27,0
11	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта, която ще се ремонтира, почисти и повдигне на готово проектно ниво	бр.	40

Моля Възложителя да уточни, вида на РШ Ф1000, има ли включени капаци, какъв вид и клас на натоварване са.

Моля Възложителя да уточни, има ли предвиден обратен насип, за канализация.”

## РАЗЯСНЕНИЕ

А. РШФ1000 са предвидени да са от готови бетонни части (дъно, конус, пръстени) за шахти с диаметър 1000 трябва да отговарят на БДС EN 1917. Капациите са чугунени и трябва да отговарят на БДС EN 124.

Характеристиките на елементите са оказани в детайла.


## **СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА (РШ) ЗА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ – ОТ Ø400 ДО Ø1000**

### **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

#### **ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Стандарт на който да отговаря изделието	<b>БДС EN 13598-2:2009</b>
Размери	<b>Ø1000</b>

#### **ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ И ИЗОБРАЖЕНИЕ**




#### **ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ И ПАРАМЕТРИ**

Ревизионните шахти служат за наблюдение и дават възможност за почистване и ремонт на участъците на канализационната мрежа. Те се предвиждат при всички вертикални и хоризонтални чупки по трасето.


Шахтите са стоманобетонни и са съставени от бетонни пръстени, дъно, капак (чугунен или стоманобетонов) и бетонен конус за оформяне на прехода между бетонните пръстени и капака на шахтата.

**Монтажът да се извърши съгласно техническата спецификация на производителя.**

### Хоризонтален разрез А-А



### Разрез Б - Б



**Б.**При полагането на канализационна тръба PVCФ160 с дължина 495м, изпълнителя е длъжен да предвиди пясъчна засипка 0,20м над темето на тръбата и обратен насип с уплътняване през 20см. от изкопната пръст, като горният финишен слой от 40см, да бъде с трошенокаменна фракция 0-63мм. И уплътняван през 20см.

Необходимият пясък за пясъчната засипка е 170м<sup>3</sup>.

Необходим чакъл за засипване на изкоп на канализация разположена в пътното пътно е 120м<sup>3</sup>.

Необходим обратен насип за засипване на изкоп на канализация разположена в тревни площи е 415м<sup>3</sup>.

Обратен насип 360м3.

**3.** Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-97/25.01.2017 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения относно обособена позиция №7 „Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх“, жк. "Младост" по проект „Благоустройстване на градската жизнена среда в гр. Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0001 – C01”.

### **ВЪПРОС**

„ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ, VII ПАРАПЕТ – по архитектурен детайл, поз.1 „Монтаж на анкери HST M12X115/20 – 4 броя/вертикал“ е посочена като количество 600, а във файл „част Конструктивна Количествена сметка.pdf“, същата позиция е 1796 бр. Моля уточнете кое количество трябва да се оферира.“

### **РАЗЯСНЕНИЕ**

Количеството, което трябва да се оферира е 600.

**Забележка:** На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, настоящите разяснения по условията на обществената поръчка се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

С уважение,



**ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТКОВ**

**ЗАМ.-КМЕТ „БИП“ НА ОБЩИНА СВИЩОВ**

в качеството на Възложител, упълномощен със

Заповед №1846-РД-01-03/20.12.2016 г. на Кмета на Община Свищов