



Изх. № 26-00-90 / 31.01 2018 г.

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на Община Свищов“, обявена с №00753-2018-0006 в Регистъра на обществените поръчки.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-90/31.01.2018 год. по условията на процедурата, на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП предоставям следните разяснения:

**ВЪПРОС №1**

„В ценовото предложение като показател Д17 е записано „Повдигане на решетки и капаци и всички, свързани с това разходи“.

Направете разяснение в тази дейност влиза ли доставка на решетки и капаци, тъй като в Техническата спецификация т.2.4. Ревизионни шахти е записано само на какви условия трябва да отговарят новите капаци на ревизионните шахти и решетки на уличните оттоци, а предложената от Вас максимално допустима цена в Указанията за участие т.3 ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ е по-ниска от единичната цена на капаци и решетки, отговарящи на условията на Техническата спецификация.”

**РАЗЯСНЕНИЕ**

В Показател Д17 „Повдигане на решетки и капаци, и всички свързани с това разходи“, следва да се включи доставката на нови капаци на ревизионни шахти и решетки на улични оттоци, съгласно изискванията посочени в т.2.4 от Техническата спецификация.

**ВЪПРОС №2**

„В ценовото предложение за показател Д18 е записано „Полагане на непрекъсната надлъжна пътна маркировка с боя и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на пътната настилка и всички свързани с това присъщи разходи” и за показател Д19 – „Полагане на прекъсната надлъжна и напречна пътна маркировка с боя и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на пътната настилка и всички свързани с това присъщи разходи.”

Направете разяснение с какъв вид боя ще бъде изпълнена пътната маркировка, тъй като в Техническата спецификация т.3 Пътна маркировка, Материали е записано „Пътната маркировка да бъде изпълнена с термопластична боя със светлоотразителни перли”, а предложените от Вас максимално допустими единични цени в Указанията за участие т.3 ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ отговарят за изпълнение с обикновена маркировъчна боя.”

**РАЗЯСНЕНИЕ**

**В т.3 Пътна маркировка от Техническата спецификация е посочен вида на боята с която трябва да е изпълнена Пътната маркировка, а именно термопластична боя със светлоотразителни перли.**

**Забележка:** На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, настоящите разяснения по условията на обществената поръчка се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

Заличено на  
основание чл. 2 от  
ЗЗЛД

С уважение,

**ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТКОВ**

**ЗАМ.-КМЕТ „ВИП“ НА ОБЩИНА СВИЩОВ**

в качеството на Възложител, упълномощен със

Заповед №40-РД-01-03/15.01.2018 г. на Кмета на Община Свищов

Заличено на  
основание чл. 2 от  
ЗЗЛД

Изготвил  
Нач. отде